

特 記 仕 様 書

第 1 章 一般事項

1 適 用

この特記仕様書は、四日市港管理組合（以下「発注者」という）の発注する「四日市港ポートビルほか消防設備点検業務委託」に適用する。

2 業務場所

三重県四日市市霞二丁目	地内
三重県四日市市千歳町	地内
三重県四日市市稲葉町	地先
三重県四日市市富田浜元町	地先
三重県四日市市東富田町	地内
三重県四日市市天カ須賀一丁目	地先
三重県四日市市富双二丁目	地先

3 業務期間

契約の日から令和 8 年 3 月 2 3 日限り

4 適用規格

- (1) 労働安全衛生法（同法施行令、規則）
- (2) 消防法（同法施行令、規則）
- (3) 四日市市火災予防条例（同規則）
- (4) 四日市港ポートビル条例（同施行規則）
- (5) 四日市港管理組合港湾施設条例（同施行規則）
- (6) 建築保全業務共通仕様書及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和 5 年版）
- (7) その他最新の関係諸法令、規則、規程および規格

5 提出書類

- (1) 受注者は契約締結後速やかに発注者と打ち合わせを行い、点検内容、工程表、主要材料、施工方法及び安全管理等の具体的な計画を含む業務計画書を提出するものとする。
- (2) 消防法施行規則第 3 1 条の 6 第 5 に基づいた様式で点検報告書及び点検記録写真（カラーコピー可）を作成し、提出するものとする。
ただし、所轄消防署への届け出等が必要な場合は、更に 2 部追加し合計 5 部提出するものとする。
不具合箇所等については写真または図面等を用いて詳細に記録するものとし、その緊急性、是正方法、概算修繕金額等を記載するものとする。
- (3) 受注者は上期・下期の点検実施毎に、上記に基づく点検報告書を提出するものとする。
- (4) 防災管理点検結果について、消防法施行規則第 5 1 条の 1 2 第 2 項において準用する同規則第 4 条の 2 の 4 第 3 項に基づいた様式で点検報告書を作成し、

提出するものとする。

- (5) 自家発電設備点検結果について、消防法 17 条の 3 の 3 に基づき自家発電設備の点検結果報告書を作成し、提出するものとする。

6 検査

受注者は委託業務の完了報告書を提出し発注者の検査を受けるものとする。

第 2 章 施 工

1 業務委託概要

本業務委託は、消防法第 17 条の 3 の 3、及び同法施行規則第 31 条の 6 に基づく消防設備等の点検・報告及び消防法第 36 条第 1 項において準用する同法 8 条の 2 の 2 第 1 項に基づく防災管理定期点検・報告を行うものである。

2 業務委託内容

(1) 消防設備点検

委託内容は、下記の機器点検および総合点検とし、清掃、軽微な修理を含むものとする。

なお、点検実施日の詳細工程については発注者と受注者が打ち合わせの上、決定するものとする。

①点検内容（仕様書及び添付図面参照のこと）

ア．機器点検 : 実施予定時期 9 ～ 10 月

イ．総合点検（機器点検を含む） : 実施予定時期 1 ～ 2 月

②点検作業中に故障等の不具合を確認した場合は、直ちに原因調査を行い報告するものとする。

③発注者が実施する消防訓練に立会い、設備の監視等を行うものとする。

(2) 防災管理点検

四日市港ポートビルについて、以下の点検・検査等を防災管理点検資格者が実施すること。なお、点検実施日の詳細工程については、発注者と受注者が打合せのうえ決定するものとする。

① 防災管理点検 実施予定時期 9 ～ 10 月

②書類検査

防災管理に係る各届出書等の検査

③防災設備検査

防災管理対象設備の検査

- ・避難施設・避難経路の維持管理状況
- ・定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
- ・建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減措置の状況
- ・地震による被害軽減のために必要な設備及び機材の点検並びに整備の状況
- ・地震発生時における家具・じゅう器、その他の建築物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置の実施の状況

④その他

- ・防災管理上必要な教育の状況
- ・避難訓練の状況

- ・その他防災管理上必要な検査

(3) 自家発電設備点検

四日市港ポートビルに設置している自家発電設備について、以下の点検・検査等を消防設備点検資格者が実施すること。なお、点検実施日の詳細工程については発注者と受注者が打ち合わせの上決定するものとする。

機器点検 実施予定時期 9～10月

総合点検 実施予定時期 1～2月

①機器点検

- ・消防用設備等に附置される非常電源（自家発電設備に限る。）又は動力消防ポンプの正常な作動
- ・消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
- ・消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

②総合点検

- ・消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等に応じ、年に1回実施する点検。

3 注意事項

- (1) 交換対象となる消火器の機器点検については、既設品又は新品のいずれかに対して行うものとする。
- (2) 受注者は既設機器および構造物と関連のある部分については、監督員と打合せの上点検するものとする。
- (3) 発注者の施設に損傷を与えた場合は、監督員に直ちに報告するとともに、受注者の負担で監督員の指示に従い、修理または取り替えを行うものとする。
- (4) 発注者が契約期間内に本設備の誤報誤動作等の復旧または修理を依頼した場合は、速やかに対処するものとする。
なお、その費用については発注者と受注者が協議の上決定するものとする。
- (5) 施工における事故防止には細心の注意を図り、所要の対策を講じること。
- (6) 小修繕等の結果、生じた廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適正に処分すること。

4 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

- (1) 受注者は暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

5 その他

- (1) 発注者は、業務を遂行するために必要な監視室、機械室を受注者に無償で使用するものとする。
- (2) 受注者の業務実施に必要な電気、水道及び修理等の小破修繕に要する消耗品、原材料並びに契約以外の物品については発注者の負担とする。

ポートビル消防用設備(消火器以外)

	項目	単位	ピット	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計
自動火災報知設備	定温スポット感知器	個	37																		37
	差動式スポット型100個以上	個																		368	368
	炎感知器50個まで	個													2						2
	アナログ式熱感知器50～100個	個		29	1		1	1	1	1	2	1	1	1	2	2			2	31	76
	アナログ式煙感知器100個以上	個		56	23	26	28	21	26	32	15	20	26	21	22	28	16	31	7	2	400
	アドレスアダプタ(中継器)	個																		109	109
	総合盤(露出)	面		1																	1
	発信機(アドレス付)	面		1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	44
	表示灯	灯		4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	5	4	24	102
	表示灯(防水型)	灯		1	1																2
	電話(非常用)	個		2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		16
	火災通報装置	式		1																	1
	連絡用インターホン	台																		1	1
	CRT	式		1																	1
	R型受信機	台		1																	1
	副表示機	台											1								1
	非常電話盤	面		1																	1
	中継器盤	個		1		1			1			1			1			1		1	7
	常用電源(交流電源)	組		1																	1
	予備電源(蓄電池設)	組		1																	1
	非常コンセント100V	個													2	2	2	2			8
	配線点検	式																			1
	計																				1180
排煙設備	排煙ダンパーFD以外50個まで	個					2	2	2	2		2	1	2				2			15
	防火ダンパーFD	個		25							22	2	8	2	1	2	3				65
	排煙口51～100個	個		1	1	9	3	3	3	4	9	5	8	5	10	6	2	6			75
	防火戸(ラッチ式)51から100枚	枚		5	3	1	7	7	7	4	5	5	5	5	3	4	1	6		12	80
	電動式シャッター煙連動無し50枚まで	枚		2	1	1										3		5		10	22
	自動閉鎖(引き戸)	枚																3			3
	計																				260
非常放送設備	防災アンプ600W	台		1																	1
	スピーカー回線101個以上	個		36	16	19	25	23	25	24	24	23	25	19	25	23	8	10	4	59	388
	アッテネーター	個		8	1	5	6	6	6	2	9	5	6	6	7	11					78
	リモートマイク	台			1								1								2
	カットリレー	台				1					3		1			1					6
	計																				475
誘導灯及び誘導標識	誘導灯101灯以上	灯	0	21	27	22	22	22	22	20	16	16	13	17	19	19	28	17	3	58	362
	誘導標識H	枚		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1			16
	計																				378
スプリンクラー設備	加圧送水装置	組		2													1				3
	呼水装置	組		2													1				3
	水源(補給水槽 SUS製)	組		1													1				3
	ヘッド	個		104	80	92	92	91	91	105	113	95	103	97	114	104	7	118	2		1408
	流水検知装置150A	組		1																	1
	流水検知装置100A	組			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			14
	管末テスト装置	組		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			15
	音響装置(電子サイレ)	組		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			15
	補助散水栓 埋込型	個		3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1			56
	補助散水栓 高層階併用	個																3	4	1	8
	双口型送水口(埋込型)本体	箇所		2																	2
	警報表示盤 20L	面		1																	1
	放水試験	式																			1
	加算																				1
	計																				1531

ポートビル消防用設備(消火器以外)

	項目	単位	ピット	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	PF	立駐	計
泡消火設備	加圧送水装置	組		1																	1
	ヘッド	個		60																	60
	SPヘッド(上向型)	個		16																	16
	流水検知装置100A	組		1																	1
	音響装置(電子サイレ	組		1																	1
	一斉開放弁(界面活性	個		5																	5
	剤)50A	個		5																	5
	手動開放弁	個		5																	5
	双口型送水口	箇所		2																	2
	(埋込型)本体																				
	混合装置(混成器)	組		1																	1
	100A																				
	泡消火剤貯蔵槽	基		1																	1
	400リットル型																				
	計																				93
連結送水管設備	加圧送水装置	組															1				1
	ホース格納箱	組					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1		15
	双口型送水口	組		2																	2
	(埋込型)本体																				
	テスト弁 65A	面															1		1		2
	計																				20
ドレンチャー設備	加圧送水装置	組																		1	1
	補給水槽 SUS製	組																		1	1
	0.5m3耐塩仕様																				
	ドレンチャーヘッド	個																		36	36
	流水検知装置100A	組																		3	3
	音響装置(電子サイレ	組																		3	3
	一斉開放弁 加圧開	個																		3	3
	100A																			1	1
	警報表示盤 3L	面																		3	3
	電動弁 15A	個																		3	3
	起動用スイッチ	個																		3	3
	放水試験	式																			1
	計																				55
小規模放水銃システム	小規模火災検出	組		1																	1
	消火ユニット																				
	ユニット制御盤	組		1																	1
	中央端子盤	台		1																	1
	現地操作部 1L	台		1																	1
	現地操作部	台		1																	1
	防滴格納箱	個		1																	1
	放水圧力制御弁50A	個		1																	1
	点検ゲート50A	個		1																	1
	流量計	組		1																	1
	火災試験	式																			1
	放水試験	式																			1
	計																				10
移動式粉末消火設備	移動式粉末消火設備	台		1																24	25
	33kg																				25
	計																				
消防用水設備	採水口 単口	箇所		2																	2
	埋込型	箇所		2																	2
	吸管投入口	枚		2																	2
	標識	個		2																	2
	開閉弁	個		2																	2
	計																				8
防災管理点検	防災管理点検	式																			1
																					1
消防訓練立会	消防訓練(年2回)	式																			1
	1回4H																				1
	計																				1
自家発電設備(低圧)	ディーゼル機関(625kVA)	組		1																	1
	シリンダー数12気筒																				
	整流装置(200V系)	組		1																	1
	400Ah																				
	蓄電池(制御弁式鉛)	組		1																	1
	400Ah 12セル																				
	計																				3

上屋・千歳庁舎・排水機場 等消防用設備(消火器以外)

			B上 屋	C上 屋	D上 屋	E上 屋	F上 屋	G上 屋	2B 上 屋	2C 上 屋	2D 上 屋	2E 上 屋	2F 上 屋	鉄 鋼 上 屋	3C 上 屋	3D 上 屋	K-1 上 屋	く ん 庫	第 3 ふ 頭 ビ ル	千 歳 庁 舎		計
	項目	単位																				
自動火災 報知設備	受信機P型1級 19回線以下	面							1						1	1				1	4	
	受信機P型1級 39回線以下	面															1				1	
	受信機P型2級	面						1						1							2	
	副受信機 19回線以下	面					1														1	
	副受信機 39回線以下	面															1				1	
	差動式分布感知器 50個まで	個						8			5	37		16	24					5	95	
	差動式分布感知器 51～100個	個															78				78	
	差動式スポット型 50個まで	個							31		3	6				1	13			42	96	
	差動式スポット型 51～100個	個					90														90	
	定温スポット感知 器	個							29									4		6	39	
	煙感知器 50個まで	個																		9	9	
	光電式煙感知器 分離型	セット														6					6	
	発信機P型1級	個					4		4		3	8			12	6	14			3	54	
	発信機P型2級	個						4						8							12	
	表示灯	灯					3	4	2					8				8				25
	音響装置	個					4	4	4		3	8		8	12	6	14			3	66	
	消火栓起動装置	個														1					1	
	常用電源 (交流電源)	式						1	1					1	1	1	1			1	7	
	予備電源 (蓄電池設備)	式						1	1					1	1	1	1			1	7	
	計																					
非常警報 設備	操作部(電源部)	組																	1		1	
	起動装置	組																	1		1	
	音響装置	組																	1		1	
	表示灯	灯																	1		1	
	加算																		1		1	
計																						
誘導灯及び 誘導標識	誘導灯 50灯まで	灯														6	12	1			19	
	加算																	1			1	
計																						
消火栓 設備	加圧送水装置	組						1	1		1	1	1	1	1	1	1			1	9	
	制御盤	面						1	1		1	1	1	1	1	1	1			1	9	
	消火栓	組					3	2	4		3	8		4	12	6	6			3	51	
	起動用スイッチ	個					3	2	4		3	8		4	12		6			3	45	
	音響装置	組														6					6	
	表示盤	面															2				2	
	水源(貯水槽、給水装 置、バルブ類等)	組						1	1			1		1	1	1	1			1	8	
	呼水装置	組										1			1						2	
	放水試験	式						1	1		1	1		1	1	1	1			1	9	
	加算						1	1	1			1		1	1	1	1			1	9	
	計																					
スプリンク ラー設備	加圧装置	組	1		1				1	1											4	
	起動装置	組	1		1				1	1											4	
	ヘッド	個	528		704				126	576				12							1946	
	制御盤	面	1		1				1	1											4	
	流水検知装置	組	2		2				1	2											7	
	表示盤	面	1						1												2	
	送水口	箇所	2		2				1	2				1							8	
	圧カスイッチ	個	2		2				1	2											7	
	水源(貯水槽、給水装 置、バルブ類等)	組	1		1				1	1											4	
	手動開放弁	個												1							1	
	末端試験弁	個	2		2				1	2											7	
	運動試験	式	1		1				1	1											4	
	加算		1		1					1											3	
	計																				0	
配線点検			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

消火器点検箇所一覧表【四日市港ポートビル】

番号	階										前期 交換	後期 交換	備考
		設置場所	メーカー名	品名	加圧式	蓄圧式	薬剤名	製造番号	形式番号	製造年			
1	B 1	管理センター	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008334	26-4	2020			
2	B 1	環境測定分析室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008321	26-4	2020			
3	B 1	環境測定分析室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008384	26-4	2020			
4	B 1	E V ホール	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008279	26-4	2020			
5	B 1	E V ホール 2	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008416	26-4	2020			
6	B 1	ホール	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008395	26-4	2020			
7	B 1	運転手控室前	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008441	26-4	2020			
8	B 1	設備機械室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008293	26-4	2020			
9	B 1	設備機械室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008360	26-4	2020			
10	B 1	自家発電電気室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008396	26-4	2020			
11	B 1	自家発電電気室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008620	26-4	2020			
12	B 1	電気室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008302	26-4	2020			
13	B 1	電気室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008361	26-4	2020			
14	B 1	駐車場	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008359	26-4	2020			
15	B 1	駐車場	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	008308	26-4	2020			
16	B 1	屋外危険物	モリタ	MEA20B		○	ABC6.0	007734	26-32-1	2021			
17	B 1	屋外危険物	モリタ	LF8		○	8.0ℓ	000250	27-38	2021			
18	B 1	ゴミ庫	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133873	29-7	2021			
1	1	1 階	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133878	29-7	2021			
2	1	1 階	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133871	29-7	2021			
3	1	1 階	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133864	29-7	2021			
4	1	1 階	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133856	29-7	2021			
1	2	E V ホール 2	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133854	29-7	2021			
2	2	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133862	29-7	2021			
3	2	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133906	29-7	2021			
4	2	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133860	29-7	2021			
5	2	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133861	29-7	2021			
1	3	E V ホール前 2	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133863	29-7	2021			
2	3	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133886	29-7	2021			
3	3	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133859	29-7	2021			
4	3	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0133884	29-7	2021			
5	3	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068498	29-7	2021			
6	3	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068513	29-7	2021			
7	3	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068516	29-7	2021			
8	3	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068512	29-7	2021			
9	3	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068517	29-7	2021			
1	4	E V ホール 2	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0648076	29-7	2021			
2	4	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068540	29-7	2021			
3	4	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068526	29-7	2021			
4	4	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0648062	29-7	2021			
5	4	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068523	29-7	2021			
6	4	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068515	29-7	2021			
7	4	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068522	29-7	2021			
8	4	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	1068521	29-7	2021			
9	4	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0648064	29-7	2021			
1	5	E V ホール 2	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0648063	29-7	2021			
2	5	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158931	29-7	2022			
3	5	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158940	29-7	2022			
4	5	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158995	29-7	2022			
5	5	貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158934	29-7	2022			
6	5	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158938	29-7	2022			
7	5	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158958	29-7	2022			
8	5	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0159004	29-7	2022			
9	5	通路	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158977	29-7	2022			
1	6	6 階	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158928	29-7	2022			
2	6	6 階	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0157880	29-7	2022			
3	6	6 階 貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158932	29-7	2022			
4	6	6 階 貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158967	29-7	2022			
5	6	6 階 貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158926	29-7	2022			
6	6	6 階 貸事務所	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158933	29-7	2022			
7	6	6 階	モリタ	MEA10B		○	ABC3.0	0158927	29-7	2022			
8	6	6 階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669177	27-60-1	2022			

消火器点検箇所一覧表【四日市港ポートビル】

番号	階										前期 交換	後期 交換	備考
		設置場所	メーカー名	品名	加圧式	蓄圧式	薬剤名	製造番号	形式番号	製造年			
1	7	7階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669189	27-60-1	2022			
2	7	7階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669171	27-60-1	2022			
3	7	7階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669172	27-60-1	2022			
4	7	7階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669183	27-60-1	2022			
5	7	7階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669147	27-60-1	2022			
6	7	7階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669148	27-60-1	2022			
1	8	8階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669160	27-60-1	2022			
2	8	8階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669165	27-60-1	2022			
3	8	8階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669178	27-60-1	2022			
4	8	8階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669166	27-60-1	2022			
5	8	8階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669190	27-60-1	2022			
6	8	8階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669163	27-60-1	2022			
7	8	8階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669186	27-60-1	2022			
8	8	8階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	669159	27-60-1	2022			
1	9	9階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	057057	27-60-1	2023			
2	9	9階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	057033	27-60-1	2023			
3	9	9階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	057046	27-60-1	2023			
4	9	9階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	057045	27-60-1	2023			
5	9	9階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	125016	27-60-1	2023			
6	9	9階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	125018	27-60-1	2023			
1	10	10階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	057039	27-60-1	2023			
2	10	10階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	057012	27-60-1	2023			
3	10	10階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	057034	27-60-1	2023			
4	10	10階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	057051	27-60-1	2023			
5	10	10階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	057024	27-60-1	2023			
6	10	10階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	057035	27-60-1	2023			
7	10	10階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	125022	27-60-1	2023			
8	10	電算室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	018547	27-60-1	2023			
9	10	電算室	ヤマト	YC-5XⅡ		○	CO22.4	001205	23-426	2023			
1	11	11階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692322	27-60-1	2023			
2	11	11階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692384	27-60-1	2023			
3	11	11階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692479	27-60-1	2023			
4	11	11階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692342	27-60-1	2023			
5	11	11階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692467	27-60-1	2023			
6	11	11階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692391	27-60-1	2023			
1	12	食堂	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692348	27-60-1	2023			
2	12	食堂	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692397	27-60-1	2023			
3	12	通路	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692390	27-60-1	2023			
4	12	通路	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692396	27-60-1	2023			
5	12	船舶	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692472	27-60-1	2023			
6	12	E V前	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692368	27-60-1	2023			
7	12	厨房室前	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692379	27-60-1	2023			
1	13	13階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	692326	27-60-1	2023			
2	13	13階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	622360	27-60-1	2023			
3	13	A階段	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	128926	27-60-1	2024			
4	13	B階段	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126900	27-60-1	2024			
5	13	B階段	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126908	27-60-1	2024			
6	13	ポンプ室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126885	27-60-1	2024			
1	14	14階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126871	27-60-1	2024			
2	14	14階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126878	27-60-1	2024			
3	14	14階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126884	27-60-1	2024			
4	14	14階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	128907	27-60-1	2024			
5	14	14階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126897	27-60-1	2024			
6	14	14階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126882	27-60-1	2024			
7	14	14階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126920	27-60-1	2024			
8	14	14階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	128895	27-60-1	2024			
1	PH	PH階	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126904	27-60-1	2024			
2	PH	西E V機械室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126872	27-60-1	2024			
3	PH	東E V機械室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	126919	27-60-1	2024			
4	PH	東E V機械室	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	675469	27-60-1	2024			
5	PH	西E P S内	ヤマト	YC-5XⅡ		○	CO22.4	000051	23-426	2025			

消火器点検箇所一覧表【四日市港ポートビル】

番号	階	設置場所	メーカー名	品名	加圧式	蓄圧式	薬剤名	製造番号	形式番号	製造年	前期交換	後期交換	備考
1	立1	立体駐車場 1 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695048	27-60-1	2024			
2	立1	立体駐車場 1 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695051	27-60-1	2024			
3	立1	立体駐車場 1 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695044	27-60-1	2024			
4	立1	立体駐車場 1 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695053	27-60-1	2024			
5	立1	立体駐車場 1 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695052	27-60-1	2024			
6	立1	立体駐車場 1 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695061	27-60-1	2024			
7	立1	立体駐車場 1 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695047	27-60-1	2024			
8	立1	立体駐車場 1 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695046	27-60-1	2024			
9	立1	立体駐車場 1 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	565045	27-60-1	2024			
10	立1	立体駐車場 1 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695062	27-60-1	2024			
1	立2	立体駐車場 2 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	675468	27-60-1	2024			
2	立2	立体駐車場 2 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695050	27-60-1	2024			
3	立2	立体駐車場 2 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695054	27-60-1	2024			
4	立2	立体駐車場 2 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	695063	27-60-1	2025			
5	立2	立体駐車場 2 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105819	27-60-1	2025			
6	立2	立体駐車場 2 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105807	27-60-1	2025			
7	立2	立体駐車場 2 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105827	27-60-1	2025			
8	立2	立体駐車場 2 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105815	27-60-1	2025			
1	立3	立体駐車場 3 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105850	27-60-1	2025			
2	立3	立体駐車場 3 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105813	27-60-1	2025			
3	立3	立体駐車場 3 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105805	27-60-1	2025			
4	立3	立体駐車場 3 A	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105808	27-60-1	2025			
5	立3	立体駐車場 3 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105814	27-60-1	2025			
6	立3	立体駐車場 3 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105826	27-60-1	2025			
7	立3	立体駐車場 3 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105825	27-60-1	2025			
8	立3	立体駐車場 3 B	ヤマト	YA-10NX		○	ABC3.0	105844	27-60-1	2025			

消火器点検箇所一覧表【上屋・千歳庁舎・排水機場 等】

設置場所	設置位置	階	消火器							前期 交換	後期 交換	備考
			設置No.	メーカー名	品番器種	加圧式	蓄圧式	形式番号	製造年			
B	No. 1扉	1	226	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	227	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	228	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 2扉	1	229	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021			
	〃	1	230	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	No. 3扉	1	231	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017	○		
	〃	1	232	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	No. 4扉	1	233	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
C	〃	1	234	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	235	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	No. 5扉	1	236	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	237	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	238	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	87	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	〃	1	200	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		○	
	〃	1	241	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
D	〃	1	242	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	243	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	244	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	77	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	No. 5扉	1	95	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	96	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	97	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	98	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
E	〃	1	99	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017	○		
	〃	1	202	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	245	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	246	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	247	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	248	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	No. 8扉	1	81	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	100	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
F	〃	1	101	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	102	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	〃	1	201	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		○	
	No. 7扉	1	249	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	〃	1	250	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	〃	1	251	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	〃	1	252	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	〃	1	253	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
G	No. 1扉	1	109	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	110	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	111	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 6扉	1	254	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	〃	1	255	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	No. 2扉	1	260	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	〃	1	261	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	〃	1	262	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
2B	No. 3扉	1	256	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	〃	1	257	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	〃	1	258	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	〃	1	259	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2019			
	No. 6扉	1	104	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 5扉	1	105	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 6扉	1	106	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 5扉	1	107	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
2B	〃	1	108	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	No. 6扉	1	263	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 5扉	1	264	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	265	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 6扉	1	266	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 5扉	1	267	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021			
	No. 1扉	1	196	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	269	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
2B	〃	1	198	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	199	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 2扉	1	197	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	No. 10扉	1	284	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 10扉	1	285	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 2扉	1	286	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	287	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			

設置場所	設置位置	階	消火器							前期 交換	後期 交換	備考
			設置No.	メーカー名	品番器種	加圧式	蓄圧式	形式番号	製造年			
2B	No. 2扉	1	288	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	西詰所	1	289	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	M2	290	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 4扉	1	291	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	292	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	293	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	294	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 3扉	1	295	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 4扉	1	296	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 3扉	1	297	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	東階段下	1	298	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	東詰所	1	299	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	西階段下	1	300	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	電気室	屋上	208	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
2C	No. 3扉	1		ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	192	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 4扉	1	117	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	268	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 8扉	1	272	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	302	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	273	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	274	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 6扉	1	279	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	280	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	281	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	M2	282	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	283	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 2扉	1	270	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	271	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	276	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	277	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
〃	1	278	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023				
2D	No. 2扉	1	118	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 1扉	1	119	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 1扉	1	136	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	No. 2扉	1	194	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017	○		
	〃	1	195	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	No. 1扉	1	315	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	No. 2扉	1	316	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 1扉	1	317	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 2扉	1	318	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 4扉	1	319	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	320	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	M2	321	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	322	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	323	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020			
	No. 3扉	1	324	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020			
	No. 4扉	1	325	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	326	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	327	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	328	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
		ポンプ電気室	1	209	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		
2E	No. 4扉	1	124	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 6扉	1	137	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2019			
	No. 4扉	1	145	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	186	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	電気室	1	210	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 6扉	1	329	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2019			
	No. 4扉	1	330	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	331	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 6扉	1	332	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021			
	No. 4扉	1	333	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	334	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	335	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	336	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2019			
	〃	1	337	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2019			
	No. 3扉	1	338	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2019			
	〃	1	339	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 6扉	1	340	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2019			
	No. 4扉	1	341	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	342	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
		No. 6扉	1	35	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		

設置場所	設置位置	階	消火器						前期 交換	後期 交換	備考
			設置No.	メーカー名	品番器種	加圧式	蓄圧式	形式番号	製造年		
2F	No. 5扉	1	138	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	〃	1	140	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	No. 6扉	1	148	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	No. 5扉	1	343	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2023		
	No. 6扉	1	344	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	No. 5扉	1	345	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	No. 6扉	1	346	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	No. 5扉	1	347	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	〃	1	348	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	〃	1	349	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	No. 6扉	1	350	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	〃	1	351	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	No. 5扉	1	352	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	No. 6扉	1	353	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	〃	1	354	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
	No. 5扉	1	355	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020		
鉄鋼上屋	南柱	1	139	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	147	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	東柱南端	1	133	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	130	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	131	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	120	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025		
	〃	1	115	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	411	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	410	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	電機設備用	1	125	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017	○	
	東柱	1	409	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	408	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	407	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	406	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	405	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	399	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	398	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	397	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	西柱	1	396	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	東柱	1	395	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	東柱北端	1	400	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	北柱	1	401	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	西柱北端	1	402	ヤマト	YA-10NX		○	23-106	2023		
	〃	1	403	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	404	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	412	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	413	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	414	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	415	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	416	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	121	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	123	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		
	〃	1	126	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		
	〃	1	127	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		
	〃	1	152	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		
	西柱	1	163	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		
	西柱南端	1	165	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		
3C	No. 11扉	1	153	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	173	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	174	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	175	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025		
	No. 10扉	1	374	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021		
	〃	1	375	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021		
	〃	1	376	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021		
	〃	1	377	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021		
	〃	1	380	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021		
	〃	1	381	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021		
	〃	1	213	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022		
	〃	1	214	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022		
	No. 9扉	1	378	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022		
	〃	1	379	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	26	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	No. 11扉	1	215	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022		
	No. 9扉	1	176	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024		
	〃	1	177	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017	○	
	No. 9扉	1	178	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		

設置場所	設置位置	階	消火器							前期 交換	後期 交換	備考
			設置No.	メーカー名	品番器種	加圧式	蓄圧式	形式番号	製造年			
3C	〃	1	179	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	180	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	No. 11扉	1	181	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	356	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022			
	〃	1	357	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022			
	No. 9扉	1	358	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022			
	〃	1	359	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			
	〃	1	360	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			
	〃	1	361	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			
	No. 10扉	1	362	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			
	〃	1	363	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			
	〃	1	364	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			
	〃	1	365	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			
	No. 9扉	1	366	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	367	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	368	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	369	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	370	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
〃	1	371	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023				
〃	1	372	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023				
〃	1	373	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024				
3D	消火P室	1	146	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	東倉庫南	1	122	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	128	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	135	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	149	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	東倉庫北	1	151	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	〃	1	212	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		○	
	〃	1	394	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	中倉庫南	1	129	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	134	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	211	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	390	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	391	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	中倉庫北	1	142	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	393	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	392	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	388	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	西倉庫南	1	132	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	382	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	383	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	384	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	385	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	〃	1	386	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2019			
	〃	1	387	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	西倉庫北	1	151	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	423	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	〃	1	389	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
3埠頭ビル	階段ホール	2	183	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	3	182	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	4	185	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	電気室	2	143	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	電気室	2	144	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017	○		
臨港橋		1		ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
		地下1		ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
		地下1		ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
千歳庁舎 1F	旧用務室	1	1	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020			
	ボイラー室	1	2	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020			
	〃	1	3	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2020			
	〃	1	16	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021			
	〃	1	37	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021			
	〃	1	38	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021			
	発電機室	1	4	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021			
	屋外	1	24	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021			
	新事務所	別棟	26	モリタ	MEA10B		○	29-7	2021			
	変電設備	1	6	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	電気室前倉庫	1	9	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022			
〃	1	5	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022				
千歳庁舎 2F	EV前	2	11	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022			
	トイレ前	2	12	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			
	通路	2	13	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			
	通路	2	14	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			

設置場所	設置位置	階	消火器							前期 交換	後期 交換	備考
			設置No.	メーカー名	品番器種	加圧式	蓄圧式	形式番号	製造年			
千歳庁舎 2F	〃	2	27	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	食堂（厨房）	2	17	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	通路	2	30	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	2	31	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	2	32	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	厚生室	2	25	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	2	7	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	2	8	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	湯沸室前	2	33	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
K-1	北消火栓前	2	34	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	2	22	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 1扉	1	500	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	501	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	502	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 2扉	1	503	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	504	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	505	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 3扉	1	506	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	507	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	508	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	No. 4扉	1	509	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	510	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	〃	1	511	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2024			
	No. 5扉	1	512	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2024			
	〃	1	513	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	514	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	No. 6扉	1	515	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	〃	1	516	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	〃	1	517	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		○	
	No. 7扉	1	518	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017		○	
くん蒸庫	〃	1	519	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	520	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	No. 8扉	1	521	モリタ	MEA10B		○	29-7	2022			
	〃	1	522	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	523	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	526	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	〃	1	527	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	伊勢湾倉庫事務室	2	524	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	トランシー誘所前	2	525	ヤマト	YA-10NX		○	27-59-1	2017			
	入口	1	526	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2022			
住吉水門 ポンプ場	縁下	2	527	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	機械室	3	528	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	詰所	2	1	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	発電室	1	2	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
	〃	1	3	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
豊栄樋門 ポンプ場	〃	1	4	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	〃	1	5	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
	P場南側	1	1	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
	詰所	2	2	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
富洲原水 門	P場北側	1	3	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2025			
		最上階	1	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			
稲葉水門		最上階	2	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2024			
		最上階	1	ヤマト	YA-10NX		○	27-60-1	2023			

消火栓ホース耐圧性能点検箇所一覧表

設置場所	消火栓ホース			交換対象
	型式記号※	口径×長さ	製造年	
ポートビル R階 B階段 R階 B階段 14階 B階段 14階 B階段 13～14階 A階段 13～14階 A階段 13～14階 A階段 13～14階 A階段 13階 B階段 13階 B階段 12階 B階段 12階 B階段 11階 B階段 11階 B階段	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
	H0222 F A03A	65A×20m	2017	
G (東)	H0324 F A03A	65A×20m	2016	
	H0222 F A03A	65A×20m	2018	
G (西)	H0324 F A03A	65A×20m	2016	
	H0324 F A03A	65A×20m	2016	
F (南)	H0424 F A05A	40A×15m	2024	
	H0424 F A05A	40A×15m	2024	
F (中東)	H1021 D A02A	40A×15m	2024	
	H1021 D A02A	40A×15m	2024	
F (中西)	H1021 D A02A	40A×15m	2024	
	H1021 D A02A	40A×15m	2024	
2B (北西)	H0122 D A01A	50A×15m	2019	
	H1022 E A02A	50A×15m	2021	
2B (北東)	H1022 E A02A	50A×15m	2021	
	H0324 E A02A	50A×15m	2016	
2B (南西)	H0324 E A02A	50A×15m	2016	
	H0324 E A02A	50A×15m	2016	
2B (南東)	H1022 E A02A	50A×15m	2024	
	H0324 E A02A	50A×15m	2016	
2D (西)	H0421 D C04A	40A×15m	2019	
	H0421 D C04A	40A×15m	2019	
2D (南)	H0421 D C01A	40A×15m	2019	
	H0421 D C01A	40A×15m	2019	
2D (北)	H0421 D C01A	40A×15m	2019	
	H0421 D C01A	40A×15m	2019	
2E (北西)	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
2E (北東)	H0121 D C01A	40A×15m	2016	
	H0121 D C01A	40A×15m	2016	
2E (南西)	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
2E (南東)	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
2F (北西)	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
2F (北東)	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
2F (南西)	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
2F (南東)	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
	H0421 D C04A	40A×15m	2018	
鉄鋼 (西南)	H0421 D C04A	65A×20m	2015	
	H0421 D C04A	65A×20m	2015	
鉄鋼 (西中)	H0421 D C04A	65A×20m	2015	
	H0421 D C04A	65A×20m	2015	
鉄鋼 (西東)	H0421 D C04A	65A×20m	2015	
	H0421 D C04A	65A×20m	2015	
鉄鋼 (東)	H0421 D C04A	65A×20m	2015	
	H0421 D C04A	65A×20m	2015	

消火栓ホース耐圧性能点検箇所一覧表

設置場所	消火栓ホース			交換対象
	型式記号※	口径×長さ	製造年	
3C	H1021D A02A	40A×15m	2024	
(北西より1)	H1021D A02A	40A×15m	2019	
3C	H0121D A01A	40A×15m	2016	
(北西より2)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3C	H0121D A01A	40A×15m	2016	
(北西より3)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3C	H0121D A01A	40A×15m	2016	
(北西より4)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3C	H0121D A01A	40A×15m	2016	
(北西より5)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3C	H0121D A01A	40A×15m	2016	
(北西より6)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3C	H0121D A01A	40A×15m	2016	
(南西より1)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3C	H0121D A01A	40A×15m	2016	
(南西より2)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3C	H0121D A01A	40A×15m	2016	
(南西より3)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3C	H0121D A01A	40A×15m	2016	
(南西より4)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3C	H0121D A01A	40A×15m	2016	
(南西より5)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3C	H1021D A02A	40A×15m	2019	
(南西より6)	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3D東（北）	H0121D A01A	40A×15m	2016	
	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3D東（南）	H0121D A01A	40A×15m	2016	
	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3D中（北）	H0121D A01A	40A×15m	2016	
	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3D中（南）	H0121D A01A	40A×15m	2016	
	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3D西（北）	H0121D A01A	40A×15m	2016	
	H0121D A01A	40A×15m	2016	
3D西（南）	H0121D A01A	40A×15m	2016	
	H0121D A01A	40A×15m	2016	
千歳庁舎（1階）	H0121D A01A	40A×15m	2016	
	H1021D A02A	40A×15m	2024	
千歳庁舎（2階南）	H0121D A01A	40A×15m	2016	
	H0121D A01A	40A×15m	2016	
千歳庁舎（2階北）	H1021D A02A	40A×15m	2024	
	H0121D A01A	40A×15m	2016	
K1東（南）	H0422F C02A	65A×20m	2021	
	H0422F C02A	65A×20m	2021	
K1東（中央）	H0422F C02A	65A×20m	2021	
	H0422F C02A	65A×20m	2021	
K1東（北）	H0422F C02A	65A×20m	2021	
	H0422F C02A	65A×20m	2021	
K1西（南）	H0422F C02A	65A×20m	2021	
	H0422F C02A	65A×20m	2021	
K1西（中央）	H0422F C02A	65A×20m	2021	
	H0422F C02A	65A×20m	2021	
K1西（北）	H0422F C02A	65A×20m	2021	
	H0422F C02A	65A×20m	2021	